

Besiktningssprotokoll

Namn	Datum
Fastighet	Adress

Lägenhet

- Uppmärkning av rörledningar för matavfall och grävatten för visuell separering.
- Kvarn installerad i separat ho (eller alternativ lösning så mängden ovidkommande vatten minimeras).
- Ljudnivån vid malning av matavfall är i linje med BBR.
- Inga 90-gradersvinklar i rörledningar för matavfall.
- Matavfallskvarnen är CE-märkt enligt EU:s lågspänningsdirektiv.
- Matavfallskvarnen är fri från Silverjoner enligt policy från Svenskt Vatten.

Pumpstation

- Pump för matavfallssystem installerad och i bruk (tryckklass PN10).
- Uppmärkning av rörledningar för matavfall och grävatten för visuell separering.
- Tryckvakt på pumpstation (tryckklass PN10).
- Inga 90-gradersvinklar i rörledningar till pump.
- Installerad utrustning för övervakning och styrning av pumpsystem.
- Bräddavlopp till grävattensystem finns inom fastigheten.

Övrigt

- Matavfallssystemet är utformat i linje med BBR och AMA VVS & Kyl 16.
- Utrymme i teknikrum för installation av mätutrustning för de tre avloppsfraktionerna.
- Möjlighet till avluftning av matavfallssystemet.

Kommentarer

--

Underskrift

Datum och underskrift	Datum och underskrift
-----------------------	-----------------------